

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості
його використання для укриття населення як найпростішого
укриття

27 серпня 2025 року

м. Львів

(назва населеного пункту)

Головний бухгалтер Наталія ДЕЙНЕГА

Завідувач господарством Ганна ПАНЧИШИН

Головний фахівець відділу ЦЗ управління запобігання НС та ЦЗ по
Львівській МТГ ГУДСНС України у Л/о Ярослав СИДОР

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Директора ВСП «Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського
національного університету технологій та дизайну» Нелі КРЕДЕНЕЦЬ
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Львів, вул.М. Вороного, 6

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення будівлі

основне функціональне призначення,

вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 169,2 кв.м, загальний об'єм 282 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисте та сухе

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

два входи/ виходи не захаращено

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

засобів для доступу осіб з інвалідністю

немає

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

Вентиляція природна через віконні отвори

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання

централізована в справному стані, в наявності ємності для питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи

передбачено, в справному стані

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли

в наявності, справні (влаштовано 1 умивальник, 1 унітаз)

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

передбачено, централізована справна

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

в наявності, передбачено проектом, в справному стані

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

передбачено заземлення

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

наявний гучномовець та внутрішнє оповіщення, мобільний та інтернет зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

не укомплектовано

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття**

Підвальне приміщення ВСП «Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського
національного університету технологій та дизайну»

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

рекомендовано для використання як найпростіше укриття для учасників навчального
процесу на 282 особи


як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за

умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

облаштування місць для сидіння, засобами надання медичної допомоги, доукомплектувати

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Головний бухгалтер Наталія ДЕЙНЕГА (посада, власне ім'я, прізвище)
	Завідувач господарством Ганна ПАНЧИШИН (посада, власне ім'я, прізвище)
	Головний фахівець відділу ЦЗ управління запобігання НС та ЦЗ по Львівській МТГ ГУДСНС України у Л/о Ярослав СИДОР (посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Директор ВСП «Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну»	
27 серпня 2025 року	



Неля КРЕДЕНЕЦЬ
(власне ім'я, прізвище)